

Gebrauchsanleitung

Installation Instructions

GA-G010

1453601b

CE Geräteadapter Baugröße 160A/250A Device adapters 160A/250A



Warnung

Vor Beginn der Arbeiten Gerät spannungsfrei schalten. Inbetriebsetzung und Wartung nur durch Fachpersonal

Bei der Montage ist darauf zu achten, dass der Adapter nur senkrecht eingebaut werden darf. Folgende maximale Schraubenlänge darf aus dem Adapter herausragen:

160A < 28mm

250A < 18mm

Zur Schalterbefestigung dürfen nur die mitgelieferten Schrauben verwendet werden.

Warning

To prevent electrical shock disconnect from power source before installing or servicing. Work and maintenance by skilled staff only.

With the assembly is to be paid attention to the fact, that the adaptor may be inserted only vertically.


The following maximum screw length, may stand out from the adaptor:

160A < 28 mm

250A < 18 mm


For the counter connection may be used only the provided screws.

①




③

Montage / Assembly



②



④

Demontage / Disassembly

